



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области
150000, г. Ярославль, ул. Кирова, 5/23, телефон 30-04-41, 32-96-24, E-mail: ess01@adm.yar.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
150000, г. Ярославль, Красная пл., 8, телефон 79-08-15, E-mail: ugpn@adm.yar.ru

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Тутаевскому району
150300, г. Тутаев, ул. Промышленная, 6, телефон 8 (48533) 7-01-13; E-mail: ond.tutaev@vandex.ru

г. Тутаев, ул. Промышленная, 6
(место составления акта)

« 05 » октября 2018 г.
(дата составления акта)
09ч.30мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного пожарного надзора юридического лица
№ 77

по адресу/адресам: 152303, Ярославская область, город Тутаев, ул. Советская, 6
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения главного государственного инспектора Тутаевского р-на
по пожарному надзору от 04.09.2018г. № 77

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №14 «Сказка»
Тутаевского муниципального района (сокр. МДОУ №14 «Сказка») Объект, относящийся к
категории высокого риска, объект дошкольного образования класс функциональной
пожарной опасности Ф-1.1. ИНН 7611016222; ОГРН 1067611018530

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«__» 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность __
«__» 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность __

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

10.09.2018г. по 05.10.2018г.

Общая продолжительность проверки: (20 рабочих дней) /-ч.)
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделением надзорной деятельности и профилактической работы по
Тутаевскому району УНДиПР ГУ МЧС России по Ярославской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) выездной проверки)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

Распоряжение №77 от 04.09.2018г. получено 04.09.2018г. 11ч.00мин.
(заполняется при проведении выездной проверки) (ФИО (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

И.о. заведующего МДОУ №14 «Сказка» Гурова Г.А.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: Лобанова Наталия Геннадьевна - главный

государственный инспектор Тутаевского района по пожарному надзору

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Заведующий МДОУ №14 «Сказка»

Руденко Рида Гарафутдиновна; Заместитель заведующего по АХЧ МДОУ №14 «Сказка»

Гурова Галина Анатольевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п\п	Вид нарушения требований пожарной безопасности (указываются выявленные в ходе мероприятия по надзору нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретных мест нарушений и пунктов нормативных актов, требования которых нарушены)	Сведения о юридических и (или) должностных лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3
1.	Дымовые пожарные извещатели в помещении кабинета заведующего установлены на расстоянии менее 0,5м. до электросветильников. п.13.3.6 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические.	Заместитель заведующего по АХЧ МДОУ №14 «Сказка» Гурова Галина Анатольевна
2.	Дымовые пожарные извещатели в помещении кабинета кастелянши установлены на расстоянии менее 0,5м. до электросветильников. п.13.3.6 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические.	Заместитель заведующего по АХЧ МДОУ №14 «Сказка» Гурова Галина Анатольевна
3.	Дымовые пожарные извещатели в помещении кабинета психолога установлены на расстоянии менее 0,5м. до электросветильников. п.13.3.6 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические.	Заместитель заведующего по АХЧ МДОУ №14 «Сказка» Гурова Галина Анатольевна
4.	Дымовые пожарные извещатели в помещении гладильни установлены на расстоянии менее 0,5м. до электросветильников. п.13.3.6 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические.	Заместитель заведующего по АХЧ МДОУ №14 «Сказка» Гурова Галина Анатольевна
5.	Двери, на путях эвакуации из тамбура первого этажа (помещение №51 по техническому паспорту от 10.08.2007г.) наружу, открываются не по направлению выхода из здания. п.4.12 СНиП 2.01.02-85* Противопожарные нормы (действ.ранее); п.6.17 СНиП 21-	Заместитель заведующего по АХЧ МДОУ №14 «Сказка» Гурова Галина

	01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений (с Изм. N 1, 2); п.4.2.6 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (с Изм. N 1)	Анатолевна
6.	В методическом кабинете на втором этаже (помещение №65 по техническому паспорту от 10.08.2007г.) установлен один дымовой извещатель. п.14.2, п. 14.3 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования (с Изменением N 1)	Заместитель заведующего по АХЧ МДОУ №14 «Сказка» Гурова Галина Анатольевна
7.	Отсутствуют обозначения на дверях складского назначения категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зон в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации 25.04.2012г. №390, с изм.)	Заместитель заведующего по АХЧ МДОУ №14 «Сказка» Гурова Галина Анатольевна
8.	Вентиляционное помещение используется для хранения различных предметов. п. 23(б) Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации 25.04.2012г. №390, с изм.)	Заместитель заведующего по АХЧ МДОУ №14 «Сказка» Гурова Галина Анатольевна

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний), _____

нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Копия приказа о назначении ответственных лиц за обеспечение пожарной безопасности:

Предписание №77/1/1 от 05.10.2018г.

Главный государственный инспектор Тутаевского района по пожарному надзору	  (подпись) Н.Г. Лобанова
" <u>05</u> " <u>октября</u> 20 <u>18</u> г.	М.Л.П.


С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

И.о. заведующего МДОУ №14 «Сказка»

Гурова Галина Анатольевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

« 05 » 10 2018 г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)

Телефон доверия Главного управления МЧС России по Ярославской области (4852) 79-09-01